



Huutjärven koulun sisäilmatyöryhmä

Aika 11.3.2019 klo 11.30

Paikka Huutjärven koulu

Läsnä Sari Hakulinen, rehtori, pj.
Tarja Riisiö, apulaisrehtori
Janne Kaulio, tekninen johtaja
Jari Viinanen, tekniikkalautakunnan pj.
Sari Tjeder, hyvinvointilautakunnan pj.
Tiia Hottola, kouluterveydenhoitaja
Aki Nokka, opettajakunnan edustaja
Janne Korhonen, vanhempain edustaja
Petri Lönnblad, rakennusterveysasiantuntija, Insinööri Studio Oy
Anni Varis, vs. terveystarkastaja, siht.

Tilanne Huutjärven koululla

1. Edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen rehtorille ja kouluterveydenhoitajalle ei ole tullut uusia yhteydenottoa oppilaiden mahdollisiin sisäilman aiheuttamiin oireisiin liittyen. Tähän mennessä lukuvuonna 2018-2019 oppilasoireilyyhteydenottoja on yhteensä 18.
2. Esikoulusta ei ole tullut uusia oireilyyhteydenottoja.
3. Henkilökunnan oireilutilanteessa ei ole tapahtunut muutosta edellisen palaverin jälkeen, eikä uusia yhteydenottoja henkilökunnalta ole tullut.
4. Luokkatiloista 2047, 2064 ja 2065 määritettiin teollisten mineraalikuitujen pitoisuus 12.2.-26.2.2019 tilankäyttäjien kokeman kuituihin viittaavan oireilun takia. Luokkatilojen kuitupitoisuus oli $<0,1$ kpl/cm², mikä on alle Työterveyslaitoksen käyttämän viitearvon 0,2 kuitua/cm². Lukuvuonna 2018-2019 tehdyissä kuitumittauksissa kuitupitoisuudet ovat olleet suurimmaksi osaksi alle viitearvon, mutta kuituja on kuitenkin esiintynyt mittauksissa. Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö esittää, että ilmanvaihdon äänenvaimentimien kuitulähteiden kunto kartoitetaan ja ryhdytään toimenpiteisiin kuitualtistuksen vähentämiseksi.

Sovitut toimenpiteet

1. Ilmanvaihdon äänenvaimentimien kuitulähteiden kunto kartoitetaan ja tarvittaessa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.
2. Koululle hankitaan lisää ilmanpuhdistimia ja ne sijoitetaan luokkatiloihin, joissa on koettu oireilua.
3. Liikuntasalin viereisissä tiloissa tehdään pintakosteusmittauksia. Pintakosteusmittausten avulla halutaan varmistua, ettei rakenteissa mahdollisesti ole kosteutta.

4. Sisäilmaryhmä päätti, että kevään 2019 aikana toteutetaan oppilaille suunnattu sisäilmakysely Terveysten- ja hyvinvoinninlaitoksen tekemänä. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa käyttäjien kokemuksia koulun olosuhteista sekä kartoittaa tuntemuksia, jotka liittyvät koulukiinteistöön. Kyselyä voidaan käyttää yhtenä apuvälineenä koulun sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja seurannassa. Kysely on tarkoitettu toteuttaa kaikissa Pyhtään kunnan kouluissa. Kysely on suunnattu 3-luokkalaisten ylöspäin ja oppilaat vastaavat kyselyyn oppitunnin aikana. Esikoululaisten ja 1-2 luokkalaisten sisäilmatilanne kartoitetaan erikseen kouluterveydenhuollon toimesta. Sisäilmakyselystä ja sen tekemisestä tiedotetaan vanhempia erikseen. Lisätietoja THL:n kyselystä <https://thl.fi/fi/web/ymparistoverveys/sisailma/oppilaiden-sisailmakysely>.
5. Edellisessä sisäilmaryhmän palaverissa päätettiin laatia tiedote koululla tehdyistä toimenpiteistä ja mahdollisesti tulevista toimenpiteistä. Tiedotteen laadinta viivästyi ilmoitetusta ajankohdasta, mutta tiedote julkaistaan tämän muistion yhteydessä.
6. Koulun sisäilmatilanteesta viedään tietoa tekniikka- ja hyvinvointilautakuntaan.
7. Sisäilmaryhmän muistio ja tiedote laitetaan nähtäville kunnan nettisivuille. Wilma-viestintäpalveluun laitetaan linkki, josta sisäilmaryhmän muistio ja tiedote löytyvät.
8. Oireilua seurataan oppilaiden ja henkilökunnan osalta. Oppilaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta neuvotaan olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Henkilöstö on yhteydessä työterveyshoitoon ja rehtoriin.

Seuraava palaveri

Sisäilmaryhmä kokoontuu seuraavan kerran kevään 2019 aikana, kun sisäilmakyselyjen tulokset ovat valmistuneet.

Jakelu

läsnä olleet
Ari Lonka, työpäällikkö
Pyhtään Kunnanvirasto (kunnanvirasto@pyhtaa.fi)