



Huutjärven koulun sisäilmatyöryhmä

Aika 4.2.2020 klo 10.00

Paikka Huutjärven koulu

Läsnä Sari Hakulinen, rehtori, pj.
Tarja Riisiö, apulaisrehtori
Tiia Hottola, kouluterveydenhoitaja
Janne Kaulio, tekninen johtaja
Jari Viinanen, tekniikkalautakunnan pj.
Janne Korhonen, vanhempain edustaja
Anni Varis, vs. terveystarkastaja, siht.

Tilanne Huutjärven koululla

1. Edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen uusia oireiluilmoituksia oppilailta ei ole tullut, mutta 3 jo aikaisemmin oireilusta ilmoittanut oppilasta on uusintanut oireiluilmoituksensa. Lisäksi syksyn aikana on huoltajilta tullut yksittäisiä yhteydenottoja oppilaan koulussa kokemaan oireiluun liittyen. Yksi oireilusta aiemmin ilmoittanut oppilas on vaihtanut koulua kevätlukukauden 2019 jälkeen. Täten kevätlukukauden 2020 alussa oppilaita tulleita oireiluilmoituksia on yhteensä 19, joista 3 on uusintanut syyslukukauden 2019 aikana oireilmoituksensa. Oireiluilmoitusten kokonaismäärässä on huomioitu edelliseltä lukuvuodelta 2018-2019 tälle lukuvuodelle 2019-2020 siirtyneet oireiluilmoitukset. Oireiluilmoituksia ei poisteta oireiluilmoitusten kokonaismäärästä, ellei oireilusta aikaisemmin ilmoittanut oppilas vaihda koulua tai huoltaja ilmoita oireilun loppuneen. Koululla seurataan aktiivisesti oppilaiden poissaoloja.

Kouluterveydenhoitaja on tehnyt kuluneen lukuvuoden aikana terveystarkastuksia 2- ja 5-8 -luokkalaisille. Terveystarkastuksissa sisäilmaan mahdollisesti liittyvät kysymykset eivät ole nousseet esille. Muutamana oppilaan kohdalla on ilmennyt, ettei aikaisemmin koettua oireilua ole enää esiintynyt.

2. Esikoulusta ei ole tullut uusia oireiluyhteydenottoja edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen.
3. Henkilökunnan oireilutilanteessa ei ole tapahtunut muutosta edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen.
4. Puku- ja pesuhuoneiden suunnitellut korjaukset valmistuvat pian. Parhaillaan tehdään vielä viimeistelytyötä. Koululle ei ole suunniteltu korjauksia tai toimenpiteitä puku- ja pesuhuoneissa tehtävien korjausten jälkeen.
5. Koululla kahdessa luokkatilassa käytössä olleet ilmanpuhdistimet poistetaan.



Sovitut toimenpiteet

1. Keskustellaan siivouspuolen kanssa alakattojen yläpuolisten tilojen puhdistamisesta ja sen toteutusajankohdasta. Insinööri Studio on muistiossaan (12.8.2019) suositellut alakattojen yläpuolisten tilojen puhdistusta seuraavan perussiivouksen yhteydessä, sillä kuitunäytteenoton yhteydessä havaittiin alakattojen yläpuolella rakennusaikaista pölyä ja osassa tiloja alakattojen yläpuolella mineraalivillapalasia.
2. Selvitetään lisätietoja ikkunoihin asennettavista kalvoista, jotka vähentävät tiloihin tulevaa lämpösäteilyä, ja suunnitellaan niiden mahdollista asentamista koulun eteläpuolen luokkahuoneisiin 1116 ja 2048. Kyseisistä luokkatiloista on tullut yhteydenottoja luokkatilojen kuumuuteen liittyen.
3. Koulun sisäilmatilanteesta viedään tietoa tekniikka- ja hyvinvointilautakuntaan.
4. Sisäilmaryhmän muistio toimii tiedotteena. Sisäilmaryhmän muistio laitetaan nähtäville kunnan nettisivuille. Wilma-viestintäpalveluun laitetaan linkki, josta sisäilmaryhmän muistio löytyy.
5. Sisäilmaryhmä seuraa koulun olosuhteita sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilua. Oppilaan mahdollisesta sisäilmaan liittyvästä oireilusta neuvotaan olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Henkilöstö on yhteydessä työterveyshoitoon ja rehtoriin.

Seuraava palaveri

19.5.2020 klo 10 Huutjärven koululla

Jakelu

läsnä olleet
Sari Tjeder, hyvinvointilautakunnan pj.
Aki Nokka, opettajakunnan edustaja
Pyhtään Kunnanvirasto (kunnanvirasto@pyhtaa.fi)