

Huutjärven koulun sisäilmatyöryhmä

Aika 7.10.2020 klo 10.00

Paikka Meet-palaveri

Läsnä Sari Hakulinen, rehtori, pj.
Tarja Riisiö, apulaisrehtori
Janne Kaulio, tekninen johtaja
Sari Tjeder, hyvinvointilautakunnan pj.
Aki Nokka, opettajakunnan edustaja
Anni Varis, terveystarkastaja, siht.

Tilanne Huutjärven koululla

1. Kouluterveydenhuoltoon ei ole tullut oppilailta tai huoltajilta yhteydenottoja oppilaan mahdolliseen sisäilmaan liittyvään oireiluun liittyen edellisen sisäilmaryhmän kokouksen jälkeen. Oppilailta tulleita oireiluilmoituksia on siis tällä hetkellä yhteensä 19, kuten 4.2.2020 pidetyssä edellisessä sisäilmaryhmässä on kirjattu. Oireiluilmoitusten kokonaismäärässä on huomioitu edelliseltä lukuvuodelta 2019-2020 tälle lukuvuodelle 2020-2021 siirtyneet oireiluilmoitukset. Oireiluilmoituksia ei poisteta oireiluilmoitusten kokonaismäärästä, ellei oireilusta aikaisemmin ilmoittanut oppilas vaihda koulua tai huoltaja ilmoita oireilun loppuneen. Koululla seurataan aktiivisesti oppilaiden poissaoloja.
2. Esikoulusta ei ole tullut uusia oireiluyhteydenottoja edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen.
3. Kouluterveydenhoitaja on tehnyt esikoululaisten ja 1.-2. -luokkalaisten huoltajille sisäilmakyselyn, joka oli tarkoitus tehdä jo keväällä 2020. Keväällä 2020 opetus järjestettiin pääosin etäopetuksena koronatilanteen takia, joten kyselyn teko siirrettiin syyslukukaudelle 2020. Kysely toteutettiin syyskuun 2020 lopulla ja kysely oli huoltajien täytettävissä kahden viikon ajan. Kyselyn kysymykset mukailivat Terveys- ja hyvinvoinnin laitoksen oppilaille suunnattua sisäilmakyselyä. Kysely lähetettiin 136 huoltajalle Wilma-viestinä ja vastauksia tuli yhteensä 33 kappaletta.

Kyselyn tulosten mukaan kahden viikon tarkastelu jakson aikana koulussa joskus koettuja oireita olivat nenän tukkoisuus/nuha (45,5 %), yskä (33,3 %), väsymys (24,2 %), kuiva/kipeä kurkku (24,2 %), äänen käheys (18,2 %), päänsärky (18,2 %), kutiavat/vuotavat silmät (12,1 %), ihon kutinaa/punoitusta (12,1 %) ja hengenahdistusta (6,1 %). Yksittäisissä vastauksissa koettiin melkein päivittäin eniten väsymystä, äänen käheyttä ja ihon kutinaa tai punoitusta. Hieman yli puolet vastaajista (51,5 %) kertoi lapsen terveydentilan olevan erittäin hyvä ja loput (48,5 %) sen olevan melko hyvä.

Suurin osa vastaajista (75,8 %) koki, että koulussa on kivaa. Yli puolet vastaajista (69,7 %) ei ole huolissaan koulun sisäilman laadusta, mutta vastaajista 18,2 % oli huolissaan jonkin verran ja 3 % melko paljon. Vastaajista suurin osa (94 %) koki, että koulussa on aina tai melko usein hyvä ja raikas ilma hengittää, mutta muutaman vastauksen mukaan harvoin/ei koskaan. Kahden viikon tarkastelujakson aikana koettiin joskus koulussa tunkkaista/huonoa ilmaa (18,2 %), kuumuutta (15,2 %), epämiellyttäviä hajuja (15,2 %), pölyisyyttä/likaisuutta (12,1 %) sekä kylmyyttä (6,1 %). Yksittäisissä vastauksissa koettiin melkein päivittäin kuumuutta, tunkkaista/huonoa ilmaa sekä epämiellyttäviä hajuja. Suurimpina epäkohtina ilmoitettiin melu sekä luokan rauhattomuus.

Vastaajista 51,5 % koki meluisuutta joskus ja 21,2 % melkein päivittäin. Luokan koki rauhattomaksi joskus 63,6 % ja melkein päivittäin 15,2 % vastaajista.

4. Henkilökunnan oireilutilanteessa ei ole tapahtunut muutosta edellisen sisäilmaryhmän palaverin jälkeen.
5. Puku- ja pesuhuoneiden suunnitellut korjaukset ovat valmistuneet.
6. Koululla kahdesta luokkatilasta on poistettu käytössä olleet ilmanpuhdistimet. Vaikutuksia seurataan.
7. Luokkatiloihin on tehty täsmä tarkastuksia alakattojen yläpuolisten tilojen puhtauteen liittyen. Tarkastetuissa tiloissa ei alakattojen yläpuolisissa tiloissa ole havaittu poikkeavaa likaisuutta.
8. Eteläpuolen luokkatilojen 1116 ja 2048 ikkunoihin on asennettu kalvot, jotka vähentävät tiloihin tulevaa lämpösaiteilyä.

Sovitut toimenpiteet

1. Selvitetään vielä, onko tarve kartoittaa kaikkien luokkatilojen osalta alakattojen yläpuolisten tilojen puhtaus. Insinööri Studio on muistiossaan (12.8.2019) suositellut alakattojen yläpuolisten tilojen puhdistusta seuraavan perussiivouksen yhteydessä, sillä kuitunäytteenoton yhteydessä havaittiin alakattojen yläpuolella rakennusaikaista pölyä ja osassa tiloja alakattojen yläpuolella mineraalivillapalasia.
2. Koulun ilmanvaihtojärjestelmän nuohous on suunnitteilla tehtäväksi vuonna 2021.
3. Koulun sisäilmatilanteesta viedään tietoa tekniikka- ja hyvinvointilautakuntaan.
4. Sisäilmaryhmän muistio toimii tiedotteena. Sisäilmaryhmän muistio laitetaan nähtäville kunnan nettisivuille. Wilma-viestintäpalveluun laitetaan linkki, josta sisäilmaryhmän muistio löytyy.
5. Sisäilmaryhmä seuraa koulun olosuhteita sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilutilannetta. Mahdollisesta sisäilmaan liitetystä oireilusta neuvotaan oppilaiden huoltajia ja oppilaita olemaan yhteydessä kouluterveydenhoitajaan ja rehtoriin. Esiopetuksen osalta oireilusta neuvotaan olemaan yhteydessä esiopetuksenjohtajaan. Henkilökuntaa neuvotaan olemaan yhteydessä työterveyteen ja rehtoriin.

Seuraava palaveri

17.2.2020 klo 10 Huutjärven koululla

Jakelu

läsnä olleet
Tiia Hottola, kouluterveydenhoitaja
Jari Viinanen, tekniikkalautakunnan pj.
Janne Korhonen, vanhempain edustaja
likka Voutilainen, työpäällikkö
Pyhtään Kunnanvirasto